

### ПОДБОР СИСТЕМЫ АЭРОБНОЙ ДООЧИСТКИ.

Кол-во ППЖ	Производительность сооружения (м <sup>3</sup> /сутки).	Комплектация оборудования.	Кол-во дренажа (м.п.)*
5-6	1	Септик2м <sup>3</sup> +САД2м <sup>3</sup>	12
7-8	1.2	Септик3м <sup>3</sup> +САД2м <sup>3</sup>	16
10-12	1,8	Септик3м <sup>3</sup> +САД3м <sup>3</sup>	24

\* Значения приведены для хорошо дренирующих грунтов (песок). В случае устройства дренажа в слабопроницаемых грунтах (супесь) необходимо увеличить размеры дренажа в 1.5 раза, а при суглинках или глинистых грунтах - в 2 раза.