



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 06 2019 року

№ 12.2-18-3

Об'єкт експертизи: Сепаратори нафтопродуктів моделей OIL (3-100л/сек), OIL S (1,5-100 л/сек), OIL SB з системою "Bay Pass" (3-300 л/сек), OIL SLB з подвійною системою "Bay Pass" (20-1000 л/сек), OIL 2LS (3-10 л/сек), OIL 2LS (3-10 л/сек), OIL SP (1,5-10 л/сек)

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3925

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення; вузли станції очищення стічних вод використовуються в індивідуальних господарствах та промислових виробництвах, закладах ресторанного господарства, автозаправних станціях, автомобільних паркінгах, об'єктах зберігання та транспортування нафтопродуктів та інших об'єктах, для очищення води від нафтопродуктів, піску, крохмалю, жиромісних компонентів; Очищення нафтовмісних стічних вод.

Країна-виробник: Еко Roto Sp.z o.o.", 05-830, Poland, Strzeniowka, ul. Komorowska, 75.
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Еколайн". Україна, 03179, м. Київ, проспект Перемоги, буд 148/1, код за ЄДРПОУ 31861644.
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт надається у супровідній документації.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК вуглеводнів аліфатичних насичених C₁ – C₁₀ (в перерахунку на С) 300 мг/м³ п, 4 клас небезпеки згідно із законодавство, що діє на території України; рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): вуглеводні насичені-1,0, бензин-5,0 відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України»; параметри очистки стічних вод від нафтопродуктів при скиді у систему господарчо-побутової каналізації - не більше 20 мг/л; параметри очищення стічних вод (ГДК, мг/л): ХСК-30,0; БСК-15,0; фосфати-2,5; СПАР-0,5; нафтопродукти-0,3; сольовий амоній-2,5; завислі речовини- 15,0; рН-8,5, розчинний кисень-не менше 4, колі –індек-1000, коліфаги-10 згідно «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених Постановою КМУ від 25.03.1999 р. № 465». Звільнені від

нафтопродуктів і завислих речовин зворотні стічні води придатні до технічно-технологічного використання і поливу зелених насаджень.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: застосування згідно з інструкцією виробника та нормативно-технічною документацією. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **Сепаратори нафтопродуктів моделей OIL (3-100л/сек), OIL S (1,5-100 л/сек), OIL SB з системою "Bay Pass" (3-300 л/сек), OIL SLB з подвійною системою "Bay Pass" (20-1000 л/сек), OIL 2LS (3-10 л/сек), OIL 2LS (3-10 л/сек), OIL SP (1,5-10 л/сек)** за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Державна установа "Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 5491 від 15 травня 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор ДУ "ІМП ІМЕНІ Ю.І.КУНДІЄВА НАМН"
М.П.



Чернюк В.І.